

Приложение № 4
к положению о проведении на территории
Воронежской области конкурсов «Самый
пожаробезопасный объект образования»,
«Самый пожаробезопасный детский
оздоровительный лагерь»

Критерии оценки пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей

№ п/п	Наименование показателя	Оценочный балл	Примечание
1	2	3	4
1.	Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте	+ 30 баллов	
2.	Количество пожаров, загораний, произошедших в учреждении за последние 5 лет	За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы	Пожары, загорания вошедшие в стат. учёт (книга учёта в отделе ГПН)
3.	Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов	+ 10 баллов	
4.	Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений	+ 10 баллов	
5.	Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию	+ 10 баллов	
6.	Наличие исправных противопожарных водосточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП	+ 10 баллов	Исправность водосточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды
7.	Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водосточников	+ 10 баллов	
8.	Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для	+ 10 баллов	

	пожарной техники к противопожарным водосточникам		
9.	Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий	+ 10 баллов	Определяется наличием акта приёмки работ по обработке
10.	Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении	+ 10 баллов	
11.	Отсутствие захламлённости подвальных помещений сгораемыми материалами	+ 10 баллов	
12.	Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа	+ 10 баллов	
13.	Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю)	+ 10 баллов	
14.	Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений	+ 10 баллов	
15.	Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках	+ 10 баллов	
16.	Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях	+ 10 баллов	
17.	Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков эл. проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки	+ 10 баллов	
18.	Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазоотводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки	+ 10 баллов	
19.	Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности	+ 10 баллов	

20.	Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании	+ 20 баллов	
21.	Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей	+ 20 баллов	
22.	Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением)	+ 10 баллов	
23.	Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения	+ 10 баллов	
24.	Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях	+ 50 баллов	
25.	Соответствие требованиям пожарной безопасности классификации зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (Тех. регламент ПБ – статья 32)	+ 30 баллов	
26.	Количество способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте (Тех. регламент ПБ – статья 52)	+10 баллов за каждый из 11 способов	
27.	Соответствие путей эвакуации людей при пожаре статье 53 Тех. регламента	+10 баллов	